



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta KVALITET Niš  
Акционерско друштво за испитивање квалитета КВАЛИТЕТ Ниш  
Joint-stock company for quality testing KVALITET Niš



**POTVRDA O USAGLAŠENOSTI** Broj: **P1121024600**  
*CONFIRMATION OF CONFORMITY* No.

**Podnosilac zahteva:** ISKRA D.O.O.  
*Applicant:* 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA  
STEGNE 21

**Proizvod:** PREKIDAČ ZA ZAŠTITU OD PREKOMERNE NAIZMENIČNE STRUJE  
*Product:*

**Oznaka tipa/modela:** KAO U PRILOGU  
*Type:*

**Robna marka:** Iskra  
*Trademark:*

**Proizvodjač:** SEZ Krompachy a.s.  
*Manufacturer:* SLOVAČKA

**Vrednovana dokumentacija** *Evaluated documentation:*

**Izvešaj/sertifikat:** 4002994 od 29.10.2019  
*Test report/Certificate:*

**Izdat od:** VDE Pruf-und Zertifizierungsinstitut GmbH-Offenbach  
*Issued by:* Ltd.(STIEE)

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona' (Sl. glasnik RS, 25/2016).\*  
*On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electrical Equipment designed for Use within Certain Voltage Limits' (Official Gazette RS, 25/2016).\**  
*\* Nije u obimu akreditacije./Not in the scope of accreditation.*

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.  
*Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".*

**Mesto i datum izdavanja:** **Važi do:**  
*Place and date:* *Valid until:*  
Niš, 22.04.2021. 21.04.2026.



Generalni direktor

  
Vladimir Vukašinović, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068  
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta KVALITET Niš  
Акционарско друштво за испитивање квалитета КВАЛИТЕТ Ниш  
Joint-stock company for quality testing KVALITET Niš



**PRILOG POTVRDE O USAGLAŠENOSTI** Broj: **P1121024600**  
*ANNEX OF CONFIRMATION OF CONFORMITY* No.

**Podnosilac zahteva:** ISKRA D.O.O.  
*Applicant:* 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA  
STEGNE 21

**Proizvod:** PREKIDAČ ZA ZAŠTITU OD PREKOMERNE NAIZMENIČNE STRUJE  
*Product:*

**Oznaka tipa/modela:** Serija RI 6....  
*Type:* Un=230/400V AC; In=0,5 A; 1 A; 2 A; 3 A; 4 A; 6 A; 8 A; 10 A; 13 A; 16A; 50Hz,  
1P - (0,5A....63A);  
1P+N - (0,5A....63A);  
2P - (0,5 A ... 32 A; C 40 A);  
3P - (0,5 A ... 32 A; 50 A; 63 A);  
3P+N - (0,5 A ... 32 A; 50 A; 63 A);  
4P - (0,5 A ... 32 A; 50 A; 63 A; C 40 A)

**Mesto i datum izdavanja:** **Važi do:**  
*Place and date:* *Valid until:*  
Niš, 22.04.2021. 21.04.2026.



Generalni direktor

*Va*  
  
Vladimir Vukašinović, dipl.inž.